

1. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania zakresu objętego postępowaniem nr WSM/3/01/2026, który powoduje konieczność weryfikacji oferty w zakresie jej wysokości, przed jej złożeniem, zwracam się z prośbą o Informację czy możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert o 1-1,5 tygodnia, żeby umożliwić wykonawcom przystąpienie do przetargu mimo złożoności zadania.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający do 13 marca 2026 roku poinformuje potencjalnych wykonawców i zamieści zaktualizowane dokumenty zawierające m.in. wydłużenie terminu realizacji projektów branżowych o 1 miesiąc, w związku z tym zamawiający wydłuża termin składania ofert do piątku 20 marca 2026 roku do godziny 12.00

2. Prosimy o uszczegółowienie zakresu dla stworzenia intymnych stref do zabawy, rozwoju i odpoczynku - zgodnie z opisem do PAB, strona 9.

Odpowiedź zamawiającego:

Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie tych stref zgodnie ze sztuką i opisem przedmiotu zamówienia. Strefy te powinny być estetyczne, funkcjonalne i bezpieczne.

3. Prosimy o uszczegółowienie zakresu dla wykonania płytkiego, dekoracyjnego zbiornika wodny ze skałkami w centralnej części, z których spływa woda - zgodnie z opisem do PAB, strona 9.

Odpowiedź zamawiającego:

Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie tego elementu dekoracyjnego zgodnie ze sztuką i opisem przedmiotu zamówienia. Element ten powinien być estetyczny, funkcjonalny i bezpieczny.

4. Projekt mówi o tym, iż instalacja odgromowa na budynku nie jest wymagana. Prosimy o potwierdzenie, że nie ma potrzeby zaprojektowania i wykonania instalacji odgromowej. W naszej ocenie taka instalacji powinna być przewidziana ze względu na przeznaczenie budynku dla osób niewidomych i niedowidzących oraz przewidzianą instalację fotowoltaiczną na dachu.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania instalacji odgromowej na budynku.

5. Czy do instalacji fotowoltaicznej należy przewidzieć bank (magazyn) energii?

Odpowiedź zamawiającego: NIE